

1-12-21	CIP X10 / MIT X10	BM
1-12-21	REPLACED PLANT LIGHT SWITCH	BM
1-13-21	CLEANED CHLORIMETER / REFILLED CHLMS	BM
1-19-21	MIT X10	BM
1-26-21	CIP X10 / MIT X10	BM
2-2-21	MIT X10	BM
2-9-21	CIP X10 / MIT X10	BM
2-16-21	MIT X10	BM
2-23-21	CIP X10 / MIT X10	BM
3-2-21	MIT X10	BM
2-27-21	CLEANED CHLORIMETER / REFILLED CHLMS	AG
3-9-21	CIP X10 / MIT X10	BM
3-16-21	MIT X10	AL
3-22-21	CALIBRATE TURB METER	AL
3-23-21	CIP X10 / MIT X10	BM
3-30-21	MIT X10	BM
4-06-21	CIP X10 / MIT X10	BM
4-08-21	CHLORIMETER BUFFER PURPLE - CLEANED / SWAPPED SOLN.	BM
4-13-21	MIT X10	BM
4-13-21	REPLACED PUMP BARS ON CHLORIMETER	BM
4-20-21	CIP X10 / MIT X10	BM
4-27-21	MIT X10	BM
5-4-21	CIP X10 / MIT X10	AL
5-2-21	CALIBRATE TURB METER	BM
5-5-21	REMOVED 1 BOARD FROM INLET DAMS	BM
5-5-21	MAINTAINED / ADJUSTED PRESSURE SUSTAINING VALVE (EVALV)	AL
5-13-21	MIT X10	AL
5-18-21	CIP X10 / MIT X10	BM
5-25-21	MIT X10	BM
5-26-21	BACK WASHED / FLUSHED INLETS	BM